

*Wykonawcy,
którzy ubiegają się o udzielenie
zamówienia publicznego*

Znak sprawy: INS/TW - 6/2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest wykonanie systemu klimatyzacji w budynku G-35 w formie zaprojektuj i wybuduj

Zamawiający – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych, działając zgodnie z art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021.1129 t.j.), w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytania nadesłanego do w/w postępowania wraz z odpowiedzią, o treści jak poniżej:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający posiada rzut konstrukcji budynku w auto-cadzie (wersja edytowalna) i czy udostępni Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada aktualnych rysunków konstrukcji budynku w auto-cadzie.

Pytanie nr 2:

Proszę uściślić rodzaje pilotów do jednostek wewnętrznych klimatyzatorów czy pilot przewodowy tylko w sali konferencyjnej a pozostałe bezprzewodowe, czy mogą być również przewodowe w pozostałych pomieszczeniach

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem pilot w sali konferencyjnej przewodowy a pozostałe bezprzewodowe



Pytanie nr 3:

Zwracam uwagę, że Zamawiający dopuszcza przedłużenie gwarancji do 8 lat gdy zdecydowana większość producentów utrzymuje standardową gwarancję na urządzenia 5 lat. Tak konstrukcja oceny ofert będzie skutkować wzrostem ceny z powodu:

- podniesienia ceny na urządzenia przez producenta lub importera z powodu przedłużonej gwarancji ponad 5 lat.
- kosztami dodatkowych przeglądów serwisowych w 6 ,7, i 8 roku gwarancji.

Skutkiem tego będzie wyższa cena, która może przekroczyć wartość środków przeznaczonych na inwestycje przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie ustosunkowuje się do tej uwagi.

Pytanie nr 4:

W czym zakresie należy wykonanie instalacji odgromowej chroniącej jednostki zewnętrzne na dachu w postaci sztyc zgodnych z przepisami, czy jest to w zakresie Wykonawcy klimatyzacji czy w zakresie Wykonawcy instalacji elektrycznej.

Odpowiedź:

Wykonanie instalacji odgromowej leży w zakresie wykonawcy instalacji klimatyzacji.

