

## Wszyscy Wykonawcy

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego: **Dostawa z montażem stolarki okiennej i drzwiowej.** Nr sprawy INS/NO-10/2011; Numer ogłoszenia : 20539-2011; data zamieszczenia: 18.01.2011 r.*

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.), Instytut Nawozów Sztucznych – Zamawiający, **dokонуje zmiany** treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1. W załączniku Nr 5 SIWZ „Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia” w sekcji „Specyfikacja Techniczna Drzwi Aluminiowych” **uchyla się** dotychczasową treść pkt.4 i zastępuje się go odpowiednio tekstem:  
„4) wartość przenikania ciepła dla całych drzwi aluminiowych 2,2 – 2,3 W/m<sup>2</sup>/K”

2. W załączniku Nr 5 SIWZ „Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia” w sekcji „Specyfikacja Techniczna Okien” **uchyla się** dotychczasową treść pkt 4) i zastępuje się go odpowiednio tekstem:

„4) współczynnik przenikania ciepła dla całego okna PCV 1,4 - 1,8 W/m<sup>2</sup>/K”

W związku z dokonaną zmianą na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.),

**Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 01 lutego 2011 r.**

Godzina i miejsce składania ofert oraz godzina i miejsce otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Jednocześnie zamawiający informuje, iż załączona zmiana SIWZ stanowi jej integralną część i jest wiążąca dla stron postępowania.

Zmiana SIWZ zostanie doręczona niezwłocznie wykonawcom, którym przesłano SIWZ a także zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Puławy, dnia 25.01.2011 r.