

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego: **Prace modernizacyjno-budowlane w budynkach INS**, Nr sp. INS/NO-4/2011; Numer ogłoszenia: 425894 - 2010; data zamieszczenia: 31.12.2010

Na podstawie art. 38 ust. 1, pkt. 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm) Zamawiający - Instytut Nawozów Sztucznych udziela odpowiedzi na poniższe pytanie zadane przez Wykonawcę dnia 05.01.2011 r.

Pytanie

W przedmiarze robót: REMONT POKOJI BIUROWYCH W BUDYNKU G-35-I PIĘTRO pozycja 1.18 mówi: Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu-wg specyfikacji. W specyfikacji technicznej nie ma nic odnośnie wykładzin. Proszę o podanie danych technicznych, kolorystyki etc.

Odpowiedź

Należy zastosować wykładzinę o parametrach:

- 1) warstwa spodnia LATEX
- 2) skład runa 100% PP
- 3) wysokość runa 3,5mm
- 4) wysokość całkowita 6,3 mm
- 5) waga runa 900 g/m²
- 6) waga całkowita 1065 g/m²

Nie gorsza niż wykładzina firmy VEBE model Merlin kolor ciemny brąz.

Jako listwy wykończeniowe należy zastosować listwę przyścienną z wklejanym pasem wykładziny.

Odpowiedzi Zamawiającego wiążą wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego **Prace modernizacyjno-budowlane w budynkach INS**, Nr sp. INS/NO-4/2011 i stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

10.01.2011 r.