

Wszyscy Wykonawcy

Biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego **Prace modernizacyjno-budowlane w budynkach INS**. Nr sprawy INS/NO-4/2010.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Instytut Nawozów Sztucznych – Zamawiający, **dokонуje zmiany** treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

- 1. Uchyla się zapis rozdziału VII. SIWZ "Termin wykonania zamówienia" i otrzymuje on nowe brzmienie:**
Termin wykonania zamówienia – 56 dni od dnia podpisania umowy.
- 2. Z załącznika Nr 5 SIWZ stanowiącym wzór umowy uchyla się dotychczasową treść § 2 ust. 2 i § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:**

„§ 2 2. Wykonawca zakończy wszystkie prace objęte przedmiotem niniejszej umowy w terminie 56 dni od dnia podpisania umowy.”
- 3. Z załącznika Nr 6 SIWZ „Kosztorys ofertowy i przedmiar robót” - „CZĘŚĆ I - modernizacja korytarza, wydzielenie budynku E-40/2” uchyla się zapisy: Pkt. 1.15 i pkt. 1.32**

i zastępuje się je odpowiednio:

Pkt. „1.15. KNR-W 02-02-1204-0300 - Drzwi drewniane przeciwpożarowe jednoskrzydłowe o pow. do 2 m² EI 30 pełne z samozamykaczem o izolacji akustycznej 32dB, okleina wzorowana na okleinie lamistone kolor teak firmy POLSKONE np. FR EI 30 SR 32 -1 jednoskrzydłowe- pełne okleina lamistone kolor teak firmy POLSKONE”

Pkt. „1.32 KNR-W 02-02-1204-0500 - Drzwi drewniane przeciwpożarowe dwuskrzydłowe o pow. ponad 2 m² EI 30 przeszklone z samozamykaczem, fornirowane okleina wzorowane na okleinie RETRO kolor jasny orzech 405 firmy POLSKONE np. FR EI 30-2s dwuskrzydłowe- szklone fornirowane kolor 405 jasny orzech retro firmy POLSKONE”

W związku z dokonanymi zmianami na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.),

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 3 marca 2010 r.

Godzina i miejsce składania ofert oraz godzina i miejsce otwarcia ofert pozostają bez zmian. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż załączona zmiana SIWZ stanowi jej integralną część i jest wiążąca dla stron postępowania. Zmiana SIWZ zostanie doręczona niezwłocznie Wykonawcom którym przesłano SIWZ a także zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Puławy, 08.02.2010 r.