

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: Zamówienia publicznego *Dostawa i montaż drzwi do budynku E-40 i G-35 w INS.*
Nr sprawy INS/NO-2/2010.

Na podstawie art. 38 ust. 1, pkt. 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Instytut Nawozów Sztucznych – Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę dnia 1 lutego 2010 r.

Treść pytań

1. *Czy drzwiczki rewizyjne mają być z montażem?*
2. *Czy zakres robót obejmuje również demontaż drzwi istniejących?*
3. *Czy listwy wykończeniowe mają być jako kpl. na jedną stronę, czy na obie strony?*
4. *Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie drzwiczek rewizyjnych na ramie z kątownika grubości 3 mm.*
5. *Czy zamiast dwóch zamków w drzwiach, Zamawiający dopuszcza zamontowanie zamka z cięgnami, które ryglują drzwiczki w trzech punktach. Wszystkie zamki w systemie jednego klucza?*

Odpowiedzi

- Ad.1 Drzwiczki rewizyjne bez montażu.
Ad.2 Demontaż drzwi nie jest objęty zamówieniem.
Ad.3 Listwy wykończeniowe od strony pomieszczenia; drzwi otwierane na zewnątrz pomieszczenia.
Ad.4 Zamawiający nie dopuszcza ramki z kątownika 3mm.
Ad.5 Zamawiający nie dopuszcza zamka pojedynczego z ryglami.

Odpowiedzi Zamawiającego wiążą wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego *Dostawa i montaż drzwi do budynku E-40 i G-35 w INS.*
Nr sprawy INS/NO-2/2010.

02.02.2010 r.