

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: Zamówienia publicznego: *Budowa parkingów na terenie Instytutu Nawozów Sztucznych.*
Nr sprawy INS/NO-27/09.

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.), Instytut Nawozów Sztucznych – Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę dnia 24.07.2009 r.

Treść pytania:

1. *W książce przedmiarów nie określili Państwo dla parkingu przy hali G-35, w pozycjach 5,6,7,8,9 - jaki rodzaj podbudowy ma być zastosowany.*

Odpowiedź:

*Przy podbudowie grubości 15 cm należy zastosować beton o wytrzymałości obciążeniowej 5 MPa.
Przy podbudowie grubości 10 cm należy zastosować beton o wytrzymałości obciążeniowej 2,5 MPa.*

Treść pytania:

2. *Czy kostka oraz obrzeża mają być kolorowe?*

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że kostka i obrzeża mają być kolorowe.

27.07.2009 r.